

低圧用負荷試験装置

■可搬型低圧用負荷試験装置ALSシリーズ

50kW～100kW機・並列運転可。直流用負荷試験装置ADL-20含め発電機、UPS等の試験に対応。

ALS-50D 50kWタイプ (分割型)

| | |
|------|---------------------------------------|
| 周波数 | 50/60Hz |
| 電圧 | 3φ3W 200V/400V |
| 容量 | 50kW (57kW) |
| ステップ | 2kW×1 5kW×1 10kW×1 20kW×2 |
| 力率 | 1.0 |
| 定格 | 連続 |
| 冷却方式 | 強制空冷 0.2kW×1台 (単相100V) |
| 補機電源 | 単相100V 3A (商用) |
| 寸法 | 850×L750×H970 mm |
| 重量 | 約94kg |
| 操作 | 手元操作 |
| 騒音 | 65dB (A) |

ALS-100D 100kWタイプ (分割型)



| | |
|------|---------------------------------------|
| 周波数 | 50/60Hz |
| 電圧 | 3φ3W 200V/400V |
| 容量 | 100kW (114kW) |
| ステップ | 2kW×2 5kW×2 10kW×2 20kW×4 |
| 力率 | 1.0 |
| 定格 | 連続 |
| 冷却方式 | 強制空冷 0.2kW×1台 (単相100V) |
| 補機電源 | 単相100V 3A (商用) |
| 寸法 | W850×L750×H1365 mm |
| 重量 | 約150kg |
| 操作 | 手元操作 |
| 騒音 | 65dB (A) |

ALS-100E 100kWタイプ (一体型)

| | |
|------|---|
| 周波数 | 50/60Hz |
| 電圧 | 3φ3W 200V/400V |
| 容量 | 100kW (120kW) |
| ステップ | 1kW×1・2kW×2・5kW×1 10kW×1・20kW×2・30kW×2 |
| 力率 | 1.0 |
| 定格 | 連続 |
| 冷却方式 | 強制空冷 0.2kW×1台 (単相100V) |
| 補機電源 | 単相100V 3A (商用) |
| 寸法 | W830×L880×H1065 mm |
| 重量 | 約160kg |
| 操作 | 手元操作 |
| 騒音 | 65dB (A) |

ADL-20 直流タイプ



| | |
|------|----------------------------|
| 電圧 | 直流48V |
| 容量 | 20kW |
| ステップ | 1kW×1 2kW×2 5kW×3 |
| 力率 | 1.0 |
| 定格 | 連続 |
| 冷却方式 | 強制空冷 0.05kW×1台 (単相100V) |
| 補機電源 | 単相100V 1.5A (商用) |
| 寸法 | W520×L661×H928 mm |
| 重量 | 約90kg |
| 操作 | 手元操作 |
| 騒音 | 55dB (A) |

高圧用負荷試験装置

■車載型高圧用負荷試験装置AHS-2000 (2300kW/6600V)



| | |
|------|---|
| 電圧 | 3φ3W 6600V |
| 定格容量 | 2000kW (2300kW) |
| 容量設定 | 0~8.3kW×1 8.3kW×2 25kW×1 50kW×1 100kW×4 200kW×2 300kW×2 400kW×2 |
| 冷却方式 | 強制空冷 5.5kW×3台 |
| 補機電源 | 3φ200V (100A商用) |
| 寸法 | W2100 ×L6058×H2290 mm |
| 重量 | 約6500kg |