

別紙 2: 「テキサス ダラス 1 (TX1) データセンター」の仕様

所在地	テキサス州 ダラス ダラス・フォートワース国際空港/ダラス・ラブフィールド 空港より車で約 30 分	
建物	構造・階数	鉄筋コンクリート造 地上 2 階
	床積載耐荷重	約 1,500 kg/ m ²
電力設備	受電	異なる変電所から各二系統受電 IT 機器向け電源容量 16MW
	非常用発電装置	N+2 構成 24 時間以上無給油運転可能
	UPS	N+2 構成 2 系統で給電 バッテリー保持時間 10 分以上
空調設備	空冷式 N+1 冗長構成 間接外気冷房	
消火設備	予作動式スプリンクラー (乾式) 超高感度煙検知装置	
セキュリティ設備	Web を用いた専用システムによる事前申請 IC カード+セキュリティゲート+生体認証による入室 監視カメラ、ラック個別施錠 金融機関などのお客さま企業が必要とする高セキュリティ カスタマイズが可能	
その他設備	レンタルオフィス、会議室	
通信環境	キャリアニュートラル マルチキャリア対応	
各種認証(取得予定)	PCI-DSS FISMA HIPAA SSAE16/ISAE3402 SOC2 LEED Gold	