

【POE測定日】	8月17日	8月27日
アロマ	なし	あり
室内温度	25.5℃	26.8℃
湿度平均	53.6%	60.1%
PMV（予想平均温冷感）	0.5	0.9
PPD（予測不快者率）	10%	22%
熱環境の不快者率 （アンケートによる）	11%	4%

