

[別紙2]「オランダ アムステルダム 1 データセンター」の標準仕様

所在地	オランダ アムステルダム アムステルダム・スキポール国際空港より車で約 10 分	
建物	構造・階数	データセンター専用建物、鉄筋コンクリート造 地上 3 階
	サーバールーム面積	当初: 約 4,000m ² (1,600 ラック相当) 終局: 約 16,000m ² (6,400 ラック相当)
	スラブ耐荷重	約 1,000kg/m ²
電力設備	受電	二系統受電 IT 機器向け総電力提供可能容量 当初: 10MW 終局約 40MW
	非常用発電装置	N+1 冗長構成 48 時間以上無給油運転可能
	UPS	2N 冗長構成 バッテリー保持時間 10 分以上
空調設備	水冷式 N+1 冗長構成	
消火設備	早期煙検知器 煙感知/熱感知装置 ガス消火設備	
セキュリティ設備	IC カード、PIN コード、セキュリティゲート、 高機能監視カメラ、ラック個別施錠等の設備	
その他設備	レンタルオフィス、無線 LAN、ラウンジ、お客さま用倉庫スペース、駐車場	
通信環境	キャリアニュートラル	
保守・運用サービス(24/365)	機器監視、技術サポート、セキュリティ、通信、ストレージ、 マネージドサービスなどの関連サービスが利用可能	
各種認証(取得予定含む)	DIN EN 50600、DIN EN 50001、ISO 27001、ISO 9001、 PCI DSS、ISAE3401	